



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia
Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica n. 73001

Brescia li data del protocollo

A Regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente e Clima
Valutazioni Ambientali e Bonifiche
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - Milano
ambiente@pec.regione.lombardia.it

Oggetto Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 – bis del d.lgs. 52/2006, relativamente alla realizzazione ed esercizio del “Progetto di nuovo impianto di conversione catalitica di sostanze polimeriche da rifiuti speciali non pericolosi finalizzato all'attività di recupero emessa in riserva [R3 e R13]”, da realizzarsi in Comune di Sarezzo (BS).
Riattivazione del procedimento a seguito della sentenza TAR BS n. 390 del 2 maggio 2023.
Proponente: SARES GREEN S.r.l.
Rif. S.I.L.V.I.A. VIA1097 - RL

Con riferimento a nota di pari oggetto di Codesto Ufficio acquisita al prot. 15584 del 01/06/2023, visto gli atti d'ufficio si precisa quanto segue.

E' presente all'archivio dell'ufficio prevenzione incendi un parere condizionato su un progetto per le seguenti attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011: 2.1/B, 4.2/C, 12.3/C, 2.2/C, 74.3/C e 1.1/C.

Le condizioni di approvazione, rese con nota prot. 30273 del 03/12/2018, sono le seguenti:

1. *relativamente alle valutazioni di compatibilità della resistenza al fuoco delle strutture in acciaio dell'impalcato multilivello già condotte tramite F.S.E., dovrà essere presentata specifica valutazione progetto secondo le modalità dell'approccio ingegneristico (DM 9 maggio 2007);*
2. *gli elaborati che verranno prodotti per l'ottemperanza alla precedente prescrizione, dovranno essere corredati con la valutazione di compatibilità della posizione della torcia in virtù dell'irraggiamento massimo emesso;*
3. *l'impianto a diluvio dovrà essere dimensionato considerando il funzionamento contemporaneo ad almeno due livelli;*

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene che, ai fini autorizzatori in campo antincendio, debbano essere riattivate le procedure ex art. 3 del DPR 151/2011 (valutazione progetto) che recepiscano le condizioni indicate ai precedenti punti 1, 2 e 3 oltre che eventuali ulteriori varianti rispetto al progetto approvato nel 2018.

Conseguentemente al progetto di cui al precedente capoverso, al termine delle opere e prima della messa in servizio dell'impianto, il titolare dell'attività dovrà presentare SCIA ex art. 4 del DPR 151/2011 che risulta essere atto autorizzativo all'esercizio in campo antincendio.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia – Via Scuole, 6 – 25128 Brescia

☎ 03037191 e-mail: comando.brescia@vigilfuoco.it

L'Ufficio Prev. Incendi è aperto al pubblico Mart. 9:00 – 11:00, 14:00 – 15:00; Merc. 9:00 – 11:00 e Giov. 9:00 – 12:00 e 14:00 – 15:00

Per completezza degli atti d'ufficio si richiede, al termine della conferenza, copia integrale del verbale.

Il funzionario istruttore
(Geom. Giuseppe Patarnello)

Il Comandante Provinciale
(Porrovecchio)
firmato digitalmente ai sensi di Legge